

OPŠTI PODACI

PODACI O PROJEKTU

Investitor :
 Objekat : Predškolska ustanova "Radost"
 Adresa : Obdanište "Nadežda Petrović"
 Biro :
 Projektant :
 Proračunao : Snežana Dragičević, Brankica Šutić, Milan Plazinić
 Datum : decembar 2016.

PODACI O OBJEKTU

Tip : Postojeća zgrada
 Namena : Nestambena zgrada
 Vrsta : Zgrade za obrazovanje i kulturu

PODACI O LOKACIJI

Na osnovu Pravilnika


Referentno mesto : Čačak
 Spoljna projektna temperatura za grejanje [C°] $T_e = -14,8^{\circ}\text{C}$
 Unutrašnja projektna temperatura [C°] $T_i = 20^{\circ}\text{C}$
 Spoljna prosečna temperatura u grejnom periodu [C°] $T_{av} = 5,5^{\circ}\text{C}$
 Temperaturna razlika za grejanje [C°] , $\Delta T = T_i - T_{av} = 14,5$
 Broj dana grejanja (HD), $HD = 190$
 Broj stepen dana grejanja (HDD), $HDD = 2755$
 Spoljna projektna temperatura za difuziju [C°] $T_{e.dif} = -5^{\circ}\text{C}$
 Broj dana vlaženja : 60
 Broj dana isušenja : 90

UTICAJ VETRA

Na osnovu Pravilnika

Pojedinačne porodične kuće sa prirodnom ventilacijom
 Otvoren položaj zgrade
 Broj izloženih fasada : >1

ILUSTRACIJA



SITUACIJA

